

УТВЕРЖДЕНО
распоряжением МЧС России
от 03.09.2021 № 777

Типовая форма

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о выездной проверке в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, QR-код*



КНМ 25220061000201074498 от 01.02.2022



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Приморскому краю

(наименование территориального органа МЧС России, специального управления)

г. Владивосток, ул. Басаргина, 51 e-mail: gu@mchs25.ru, тел/факс. 8 (4232) 43-28-27

(адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Черниговскому
муниципальному району**

(наименование органа государственного пожарного надзора)

с. Черниговка, ул. Октябрьская, 73 тел. (42351)2-78-57 e-mail: ond_chernigovsky@mchs25.ru

(адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора, номер телефона, электронный адрес)

**ПРЕДПИСАНИЕ
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 25-17-2022/0004пп/1**

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,
вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1- собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

вручается: МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА С УГЛУБЛЁННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ ОТДЕЛЬНЫХ
ПРЕДМЕТОВ № 1 С. ЧЕРНИГОВКА ЧЕРНИГОВСКОГО РАЙОНА

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения о проведении плановой выездной проверки № 25-17-2022/0004рс
от «01» февраля 2022 года
в период с «16» февраля 022 г. по «02» марта 2022 г.

1) лейтенант внутренней службы Седова Екатерина Николаевна государственный инспектор
по Черниговскому району по пожарному надзору – старший инспектор.

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа
государственного пожарного надзора)

проведено: контрольное (надзорное) мероприятие (внеплановая выездная проверка)
(контрольное (надзорное) мероприятие)

в ходе которого присутствовал представитель контролируемого лица:

Директор МБОУСОШ №1 с. Черниговка Кравченко Татьяна Михайловна

(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьёй 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (- ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательн ых требований пожарной безопаснос ти	Отметк а о выполн ении
1.	1. Руководитель организации организует работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, обеспечивающие исправное состояние указанных средств. Работы осуществляются с учетом инструкции изготовителя на технические средства, функционирующие в составе систем противопожарной защиты. Пульт приемоконтрольный систем автоматической пожарной сигнализации фиксирует неисправность. Исправное состояние систем АПС не обеспечивается	п. 54 ППР в РФ, утвержденные постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479	01.02.2023	
2.	2. При эксплуатации объекта защиты руководитель организации обеспечивает соблюдение проектных решений в отношении пределов огнестойкости строительных конструкций и инженерного оборудования, осуществляет проверку состояния огнезащитного покрытия строительных конструкций и инженерного оборудования в соответствии с нормативными документами по пожарной безопасности, а также технической документацией изготовителя средства огнезащиты и (или) производителя огнезащитных работ. Указанная документация хранится на объекте защиты. При отсутствии в технической документации сведений о периодичности проверки проверка проводится не реже 1 раза в год (на объекте защиты здание школы покрытие чердачного помещения огнезащитным покрытием является некачественным – техническое заключение №28/ОО-	п.13 ППР в РФ, утвержденные постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479	01.02.2023	

	28/20от 25.06.2020 г.			
3.	В случае установления требований пожарной безопасности к строительным конструкциям по пределам огнестойкости, классу конструктивной пожарной опасности и заполнению проемов в них, к отделке внешних поверхностей наружных стен и фасадных систем, применению облицовочных и декоративно-отделочных материалов для стен, потолков и покрытия полов путей эвакуации, а также зальных помещений на объекте защиты должна храниться документация, подтверждающая пределы огнестойкости, класс пожарной опасности и показатели пожарной опасности примененных строительных конструкций, заполнений проемов в них, изделий и материалов. Не подтверждён класс пожарной опасности отделочных и облицовочных материалов стен на путях эвакуации тамбур центрального входа деревянные (фанера) (необходимо для здания функциональной пожарной опасности Ф 4.1 класс пожарной опасности материала не более КМ 1	таблица 28, ст.134, ч. 4 ст. 4 Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 25 ППР в РФ, утвержденные постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479	01.02.2023	
4.	В случае установления требований пожарной безопасности к строительным конструкциям по пределам огнестойкости, классу конструктивной пожарной опасности и заполнению проемов в них, к отделке внешних поверхностей наружных стен и фасадных систем, применению облицовочных и декоративно-отделочных материалов для стен, потолков и покрытия полов путей эвакуации, а также зальных помещений на объекте защиты должна храниться документация, подтверждающая пределы огнестойкости, класс пожарной опасности и показатели пожарной опасности примененных строительных конструкций, заполнений проемов в них, изделий и материалов. Не подтверждён класс пожарной опасности отделочных и облицовочных материалов стен коридора первого этажа, покрыты лакокрасочным материалом (необходимо для здания функциональной пожарной опасности Ф 4.1 класс пожарной опасности материала не более КМ 1	таблица 28, ст.134, ч. 4 ст. 4 Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 25 ППР в РФ, утвержденные постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479	01.02.2023	
5.	На объектах защиты запрещается снимать предусмотренные проектной	п. 16 (д) ППР в РФ, утвержденные	01.02.2023	

	документацией двери эвакуационных выходов из поэтажных коридоров, холлов, фойе, вестибюлей, тамбуров, тамбур-шлюзов и лестничных клеток, а также другие двери, препятствующие распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации (отсутствуют двери, препятствующие распространению опасных факторов пожара на лестничной клетки центрального входа)	постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479		
6.	На объектах защиты запрещается снимать предусмотренные проектной документацией двери эвакуационных выходов из поэтажных коридоров, холлов, фойе, вестибюлей, тамбуров, тамбур-шлюзов и лестничных клеток, а также другие двери, препятствующие распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации (отсутствуют двери, препятствующие распространению опасных факторов пожара на лестничной клетки левого крыла)	п. 16 (д) ППР в РФ, утвержденные постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479	01.02.2023	
7.	Руководитель организации обеспечивает наличие на противопожарных дверях и воротах и исправное состояние приспособлений для самозакрывания и уплотнений в притворах, а на дверях лестничных клеток, дверях эвакуационных выходов, в том числе ведущих из подвала на первый этаж (за исключением дверей, ведущих в квартиры, коридоры, вестибюли (фойе) и непосредственно наружу), приспособлений для самозакрывания (двери лестничных клеток правого крыла эксплуатируются без устройств для самозакрывания и уплотнений в притворах)	п. 24 ППР в РФ, утвержденные постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479	01.02.2023	
8.	В случае установления требований пожарной безопасности к строительным конструкциям по пределам огнестойкости, классу конструктивной пожарной опасности и заполнению проемов в них, к отделке внешних поверхностей наружных стен и фасадных систем, применению облицовочных и декоративно-отделочных материалов для стен, потолков и покрытия полов путей эвакуации, а также зальных помещений на объекте защиты должна храниться документация, подтверждающая пределы огнестойкости, класс пожарной	ч.3 ст. 88, ч. 4 ст. 4, таблица 24 Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 25 ППР в РФ, утвержденные постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479	01.02.2023	

	опасности и показатели пожарной опасности примененных строительных конструкций, заполнений проемов в них, изделий и материалов. Не предоставлена документация подтверждающая предел огнестойкости заполнения проемов лестничных клеток правого крыла здания			
9.	В случае установления требований пожарной безопасности к строительным конструкциям по пределам огнестойкости, классу конструктивной пожарной опасности и заполнению проемов в них, к отделке внешних поверхностей наружных стен и фасадных систем, применению облицовочных и декоративно-отделочных материалов для стен, потолков и покрытия полов путей эвакуации, а также зальных помещений на объекте защиты должна храниться документация, подтверждающая пределы огнестойкости, класс пожарной опасности и показатели пожарной опасности примененных строительных конструкций, заполнений проемов в них, изделий и материалов. В помещении кухня (пищеблок) имеется деревянная дверь, необходимо заполнять проемы в противопожарных преградах противопожарными дверями с пределом огнестойкости не менее EI 60	п. 5.5.2, п. 5.6.4 СП 4.13130.2013, ч.4 ст.4, таблица 24 Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п.25 ППР в РФ, утвержденные постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479	01.02.2023	
10.	В случае установления требований пожарной безопасности к строительным конструкциям по пределам огнестойкости, классу конструктивной пожарной опасности и заполнению проемов в них, к отделке внешних поверхностей наружных стен и фасадных систем, применению облицовочных и декоративно-отделочных материалов для стен, потолков и покрытия полов путей эвакуации, а также зальных помещений на объекте защиты должна храниться документация, подтверждающая пределы огнестойкости, класс пожарной опасности и показатели пожарной опасности примененных строительных конструкций, заполнений проемов в них, изделий и материалов. Класс пожарной опасности покрытия пола лестничных клеток левого крыла здания не подтвержден, покрыты лакокрасочным материалом	таблица 28, ст.134, ч. 4 ст. 4 Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 25 ППР в РФ, утвержденные постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479	01.02.2023	

	(необходимо для здания функциональной пожарной опасности Ф 4.1 класс пожарной опасности материала не более КМ 1			
11.	В случае установления требований пожарной безопасности к строительным конструкциям по пределам огнестойкости, классу конструктивной пожарной опасности и заполнению проемов в них, к отделке внешних поверхностей наружных стен и фасадных систем, применению облицовочных и декоративно-отделочных материалов для стен, потолков и покрытия полов путей эвакуации, а также зальных помещений на объекте защиты должна храниться документация, подтверждающая пределы огнестойкости, класс пожарной опасности и показатели пожарной опасности примененных строительных конструкций, заполнений проемов в них, изделий и материалов. Класс пожарной опасности отделочных и облицовочных материалов стен лестничных клеток правого крыла здания не подтвержден, покрыты лакокрасочным материалом, (необходимо для здания функциональной пожарной опасности Ф 4.1 класс пожарной опасности материала не более КМ 0	таблица 28, ст.134, ч. 4 ст. 4 Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 25 ППР в РФ, утвержденные постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479	01.02.2023	
12.	В случае установления требований пожарной безопасности к строительным конструкциям по пределам огнестойкости, классу конструктивной пожарной опасности и заполнению проемов в них, к отделке внешних поверхностей наружных стен и фасадных систем, применению облицовочных и декоративно-отделочных материалов для стен, потолков и покрытия полов путей эвакуации, а также зальных помещений на объекте защиты должна храниться документация, подтверждающая пределы огнестойкости, класс пожарной опасности и показатели пожарной опасности примененных строительных конструкций, заполнений проемов в них, изделий и материалов. В помещении бойлерная (расположенная между спортивным залом и слесарной мастерской) имеется дверь покрыта лакокрасочным материалом, необходимо заполнять проемы в противопожарных преградах	п. 5.1.2, п. 5.6.4 СП 4.13130.2013, ч.4 ст.4, ч.3 ст. 87, таблица 24 Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п.25 ППР в РФ, утвержденные постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479	01.02.2023	

	противопожарными дверями с пределом огнестойкости не менее EI 60			
13.	Руководитель организации организует работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, обеспечивающие исправное состояние указанных средств. Работы осуществляются с учетом инструкции изготовителя на технические средства, функционирующие в составе систем противопожарной защиты. Световое табло «ВЫХОД» систем автоматической пожарной сигнализации на первом этаже по коридору по направлению в правое крыло находится в неисправном состоянии	п. 54 ППР в РФ, утвержденные постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479	01.02.2023	
14.	В случае установления требований пожарной безопасности к строительным конструкциям по пределам огнестойкости, классу конструктивной пожарной опасности и заполнению проемов в них, к отделке внешних поверхностей наружных стен и фасадных систем, применению облицовочных и декоративно-отделочных материалов для стен, потолков и покрытия полов путей эвакуации, а также зальных помещений на объекте защиты должна храниться документация, подтверждающая пределы огнестойкости, класс пожарной опасности и показатели пожарной опасности примененных строительных конструкций, заполнений проемов в них, изделий и материалов. Не подтверждён класс пожарной опасности покрытий полов на путях эвакуации коридор (рекреация) второго этажа около кабинета учительская, напольное покрытие линолеум (необходимо для здания функциональной пожарной опасности Ф 4.1 класс пожарной опасности материала не более КМ 2	таблица 28, ст.134 Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 25 ППР в РФ, утвержденные постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479	01.02.2023	
15.	В случае установления требований пожарной безопасности к строительным конструкциям по пределам огнестойкости, классу конструктивной пожарной опасности и заполнению проемов в них, к отделке внешних поверхностей наружных стен и фасадных систем, применению облицовочных и декоративно-отделочных материалов для стен,	таблица 28, ст.134 Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 25 ППР в РФ, утвержденные постановлением	01.02.2023	

	потолков и покрытия полов путей эвакуации, а также зальных помещений на объекте защиты должна храниться документация, подтверждающая пределы огнестойкости, класс пожарной опасности и показатели пожарной опасности примененных строительных конструкций, заполнений проемов в них, изделий и материалов. Не подтвержден класс пожарной опасности покрытий полов на путях эвакуации коридор второго этажа левого крыла здания, напольное покрытие линолеум (необходимо для здания функциональной пожарной опасности Ф 4.1 класс пожарной опасности материала не более КМ 2	Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479		
16.	В случае установления требований пожарной безопасности к строительным конструкциям по пределам огнестойкости, классу конструктивной пожарной опасности и заполнению проемов в них, к отделке внешних поверхностей наружных стен и фасадных систем, применению облицовочных и декоративно-отделочных материалов для стен, потолков и покрытия полов путей эвакуации, а также зальных помещений на объекте защиты должна храниться документация, подтверждающая пределы огнестойкости, класс пожарной опасности и показатели пожарной опасности примененных строительных конструкций, заполнений проемов в них, изделий и материалов. В помещении архив второй этаж правое крыло здания) имеется деревянная дверь, необходимо заполнять проемы в противопожарных преградах противопожарными дверями с пределом огнестойкости не менее EI 60	п. 5.6.4 СП 4. 13130.2013, ч.4 ст.4, таблица 24 Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п.25 ППР в РФ, утвержденные постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479	01.02.2023	
17.	В случае установления требований пожарной безопасности к строительным конструкциям по пределам огнестойкости, классу конструктивной пожарной опасности и заполнению проемов в них, к отделке внешних поверхностей наружных стен и фасадных систем, применению облицовочных и декоративно-отделочных материалов для стен, потолков и покрытия полов путей эвакуации, а также зальных помещений на объекте защиты должна храниться документация, подтверждающая	п. 5.6.4 СП 4. 13130.2013, ч.4 ст.4, таблица 24 Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п.25 ППР в РФ, утвержденные постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. №	01.02.2023	

	пределы огнестойкости, класс пожарной опасности и показатели пожарной опасности примененных строительных конструкций, заполнений проемов в них, изделий и материалов. В помещении книгохранилище (первый этаж правое крыло здания) имеется деревянная дверь, необходимо заполнять проемы в противопожарных преградах противопожарными дверями с пределом огнестойкости не менее EI 60	1479		
18.	Размещаемые в зданиях, сооружениях класса функциональной пожарной опасности Ф4 части здания, помещения производственного, складского назначения, помещения для инженерного оборудования и технического обслуживания объекта следует выделять противопожарными преградами I-го типа (перегородка разделяющая книгохранилище и раздевалку на первом этаже деревянная)	п. 5.1.2, п. 5.6.4. СП 4.13130.2013 от 14.02.2020 г. "Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям", ч. 4 ст. 4, Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	01.02.2023	

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

Директор АБОУСОП Чернышова
(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))

Г.В.В.
(подпись)

Лейтенант внутренней службы Седова Екатерина Николаевна - государственный инспектор по Черниговскому муниципальному району Приморского края по пожарному надзору (руководитель группы инспекторов)
(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)

С.В.
(подпись)

«02» марта 2022 г.

* Отметка размещается в правом верхнем углу после реализации указанных действий.